

Проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства в КЦСОН

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения ОГБУ «Галичский КЦСОН» законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой установлены нарушения закона.

Установлено, что вопреки требованиям п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.21 санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44, внутренняя отделка потолка и стен в помещении пищеблока отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов имеет множественные дефекты отштукатуренной поверхности в виде трещин и выбоин, что не позволяет производить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Также проверкой в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ОГБУ «Галичский КЦСОН» установлены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.

В частности, в нарушение ч.1 ст. 20, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пп. «б» п. 27, пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, у эвакуационных выходов из здания осуществляется хранение строительных материалов, бытовых предметов, что препятствует свободному прохождению при возникновении чрезвычайной ситуации.

По результатам выявленных нарушений межрайонным прокурором внесено представление об устранении выявленных нарушений.