

## **Межрайонной прокуратурой в деятельности образовательного учреждения выявлены нарушения противопожарной безопасности**

Межрайонной прокуратурой проведена проверка в деятельности образовательной организации исполнения требований пожарной безопасности.

Установлено, что требования пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации не обеспечено, поскольку эксплуатируются электрические светильники со снятыми колпаками в помещениях, коридорах, также у эвакуационных выходов из здания осуществляется хранение строительных материалов, бытовых предметов, что препятствует свободному прохождению при возникновении чрезвычайной ситуации

В связи с выявленными нарушениями Галичским межрайонным прокурором внесено представление об устранении указанных нарушений.