

**Галичской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.**

Установлено, что в настоящее время источники пожаротушения на территории сельского поселения не соответствуют предъявляемым требованиям, в частности у источника пожаротушения отсутствует подъезд с площадкой из твердого покрытия, что затрудняет забор в любое время года воды из источника наружного противопожарного водоснабжения.

В целях восстановления нарушенных прав граждан межрайонной прокуратурой внесено представление.

Результаты рассмотрения меры прокурорского реагирования находятся на контроле межрайонной прокуратуры.